



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

А К Т П Р О В Е Р К И

18 мая 2018 г.

№ 1513-Р-ПЛ-В6.2

РД, Дербентский район, п. Мамедкала.

17 час. 00 мин.

**органа государственного контроля (надзора), юридического лица
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2 поселка Мамедкала»
(ИНН 0512027132)**

По адресу/адресам: 368621, Республика Дагестан, Дербентский район,
пос. Мамедкала, ул. Наримана Алиева.

На основании распоряжения Кавказского управления от 21.03.2018
№ 1513-Р-ПЛ-В6.2, утвержденного и.о. заместителя руководителя А. Р.
Лейнвебером, проведена плановая/выездная проверка в отношении:
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2 поселка Мамедкала»

Дата и время проведения проверки:
С «15» мая 2018 г. по «18» мая 2018 г.

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня.

Акт составлен Кавказским управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора о
проведении проверки ознакомлен(а): Ибрагимова Зарема Джамиевна –
директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2 поселка Мамедкала»

Ибрагимова З.Д. 16.04.18г. 11.00г. ЗЛВ

(Ф.И.О. лица, ознакомленного с распоряжением, дата, время, подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку:

Мирзоев Эльдар Зейнудинович – государственный инспектор отдела
энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями
по Республике Дагестан Кавказского управления Ростехнадзора.

При проведении проверки присутствовали:

Ибрагимова Зарема Джамиевна – директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 поселка Мамедкала»

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных нормативно правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1.	Не проведены электроизмерительные работы по измерению сопротивления заземления и испытанию изоляции электрооборудования.	п. 1.2.2; 2.7.8, приложение №3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	Зам. директора по АХЧ – Малакурбанов Аким Мурадагаевич
2.	По территории школы проходит ВЛ- 0.4 кв.	п.2. 4.95 Правил устройств электроустановок, утверждено приказом Минэнерго России от 08.07.2002г.	Зам. директора по АХЧ – Малакурбанов Аким Мурадагаевич
3.	Отсутствуют на дверях РУ-0.4 кВ предупреждающие плакаты и знаки по ТБ установленного образца.	п. 2.2.20. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.03г.	Зам. директора по АХЧ – Малакурбанов Аким Мурадагаевич
4.	Отсутствуют однолинейные схемы электрических соединений для каждой электроустановки, утвержденные лицом, ответственным за	п. 1.5.18. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, зарегистрировано Минюстом России №	Зам. директора по АХЧ – Малакурбанов Аким Мурадагаевич


	электрохозяйство.	4145 от 22.01.03г.	
5.	У мест ввода заземляющего проводника в здание предусмотреть опознавательный знак.	п.1. 7.118 Правил устройств электроустановок, утверждено приказом Минэнерго России от 08.07.2002г.	Зам. директора по АХЧ – Малакурбанов Аким Мурадагаевич


Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялось.**

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): **не проверялось.**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **внесена.**


(заполняется при проведении выездной проверки)


 Мирзоев Э. З.
 (подпись проверяющего)


 Ибрагимова З. Д.
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Республике Дагестан



Э. З. Мирзоев

Прилагаемые к акту документы: Предписание №1513-Р-ПЛ-В6.2 от 18.05.2018г.

С актом проверки ознакомлен (а): Ибрагимова Зарема Джамиевна – директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 поселка Мамедкала»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» мая 2018 г.


 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575818

Владелец Ибрагимова Зарема Джамиевна

Действителен с 05.04.2021 по 05.04.2022